



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в городе Канске  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38  
тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47  
E-mail: mail@fbuz24.ru  
www. fbuz24. ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
663613, Красноярский край, г. Канск,  
Эйдемана ул., д. 9,  
тел. 8-(391-61) 3-34-04, факс 8-(391-61)  
3-34-04  
E-mail: [kansk@fbuz24.ru](mailto:kansk@fbuz24.ru).  
www. fbuz24. ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции

Заместитель главного врача филиала



 Баранова Т.А.

« 29 » апреля 2025 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований  
(испытаний), измерений по протоколу № 616-201 от 10.03.2025

г. Канск

№ 3352

Гигиеническая оценка (далее – оценка) результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений пробы: вода подземных источников 2 класса, отобранная в точке отбора – скважина Администрации Курайского сельсовета Дзержинского района по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Лесная, 2 А проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ помощником врача по общей гигиене

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске Цишкевич И.В, на основании заявления вх. К 5-1/6105 от 05.03.2025, контракта 160495р/25 от 05.03.2025.

Дата проведения инспекции: с 29.04.2025 по 29.04.2025.

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

а) санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III СанПиН 1.2.3685-21 (далее СанПиН 1.2.3685-21)

Гигиенической оценке подлежал протокол № 616-201 от 10.03.2025, выданный на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU.0001.510640 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц: 17.11.2014г.

### **1. Общие сведения**

Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных исследований (испытаний), измерений, зафиксированных в протоколе № 616-201 от 10.03.2025.

Предметом настоящей гигиенической оценки является вода подземных источников 2 класса, отобранная в точке отбора – скважина Администрации Курайского сельсовета Дзержинского района по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Лесная, 2А, отобранная 05.03.2025 в 08:30

### **2. Результаты гигиенической оценки**

2.1. Согласно протоколу исследований (испытаний), измерений № 616-201 от 10.03.2025 в исследованной пробе: вода подземных источников 2 класса, отобранная в точке отбора – скважина Администрации Курайского сельсовета Дзержинского района по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Лесная, 2А установлено:

- по микробиологическим показателям: общее микробное число 4 КОЕ/см<sup>3</sup>, при величине допустимого уровня – не более 50 КОЕ/см<sup>3</sup>, Escherichia coli в 100 см<sup>3</sup> не обнаружено, при нормативе – «отсутствие», общие (обобщенные) колиформные бактерии ОКБ в 100 см<sup>3</sup> не обнаружено см<sup>3</sup> при нормативе – «отсутствие», энтерококки КОЕ в 100 см<sup>3</sup> не обнаружено при нормативе «отсутствие», что соответствует требованиям раздела III, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21;

- по санитарно-химическим показателям: хлориды 17,3±2,6 мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 350 мг/дм<sup>3</sup>, сульфаты 215 ±24 мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 500 мг/дм<sup>3</sup>, аммиак 1,5 ±0,3 мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 1,5 мг/дм<sup>3</sup>, нитраты 0,79 ±0,16 мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 45 мг/дм<sup>3</sup>, нитриты 0,028 ±0,014 мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 3,0 мг/дм<sup>3</sup>, железо 5,5 ±0,9 мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 0,3 мг/дм<sup>3</sup> что не соответствует требованиям раздела III, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21;

- по обобщенному показателю: окисляемость перманганатная  $7,84 \pm 0,78$  мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 5,0 мг/дм<sup>3</sup> что не соответствует требованиям раздела III, табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21;

- по органолептическим показателям: запах 3 балл при нормативе не более 2 баллов; цветность  $67,4 \pm 6,7$  мг/дм<sup>3</sup> градуса, при величине допустимого уровня – не более 20 градусов, мутность  $3,8 \pm 0,8$  мг/дм<sup>3</sup> при нормативе не более 1,5 что не соответствует требованиям раздела III, табл. 3.1, СанПиН 1.2.3685-21; привкус – не исследовался.

### 3. Выводы

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что проба воды подземных источников 2 класса, отобранная в точке отбора – скважина Администрации Курайского сельсовета Дзержинского района по адресу: Красноярский край, Дзержинский район, с. Курай, ул. Лесная, 2А

- по микробиологическим показателям: общее микробное число, *Escherichia coli*, общие (обобщенные) колиформные бактерии ОКБ, энтерококки соответствует требованиям раздела III, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- по санитарно-химическим показателям: хлориды, сульфаты, аммиак, нитраты, соответствует требованиям раздела III, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- по санитарно-химическим показателю: железо не соответствует требованиям разделу III, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- по обобщенному показателю: окисляемость перманганатная не соответствует требованиям раздела III, табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- по органолептическим показателям: запах цветность, мутность не соответствует требованиям раздела III, табл. 3.1, СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Исполнитель:

Помощник врача по общей гигиене



Цишкевич И.В.

Согласовано:

Технический директор



Шабалина Я.А.